

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

460000, г. Оренбург, ул. Гая, д. 21, тел. 78-05-09, 78-05-11

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орску и городу Новотроицку
462401, г. Орск, пл. Гагарина, д. 7, тел. 22-00-34

Предписание №40/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующий Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №102 «Буратино» компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом развитии воспитанников г. Орска»
Соколовой Галине Григорьевне.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г. Орску и г. Новотроицку по пожарному надзору №40 от 28.01.2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период 14 февраля 2019 года по 22 февраля 2019 года проведена плановая проверка ст. инспектором ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку, капитаном внутренней службы Лавриным Сергеем Александровичем в отношении МДОАУ «Детский сад №102 «Буратино» компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом развитии воспитанников г. Орска» осуществляющего свою деятельность по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Ю.Фучика, д. 6а совместно с Вами, и с завхозом МДОАУ «Детский сад №102» г. Орска Катаевой Ириной Владимировной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. При снятии «датчика» дымового пожарного извещателя с «розетки» дымового пожарного извещателя, на приборе приемно-контрольном не сформировалась команда «Неисправность», т.е. автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя, подтверждающий выполнение им своих функций с выдачей извещения о неисправности, идентификация неисправного извещателя не обеспечены.	п. 61 ППР в РФ; ФЗ от 22.08.2008 г. №123 ч. 4. статьи 4; НПБ 88-2001 п. 12.24.	01.08.2019 г.	

2.	Руководитель организации не обеспечил на объекте защиты хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 ППР в РФ.	01.08.2019 г.	
----	---	-----------------	---------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



ст. инспектор ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку
(должность государственного инспектора)

Лаврин С.А.
(фамилия, инициалы)

22 февраля 2019 г.

Рар -
(подпись)

заведующий
(должность)

Семенов ТТ
(фамилия, инициалы)

22» февраля 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)